



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Warszawie  
WA.ZUZ.6.4210.895.2021.AZ



Warszawa, 7 - 02 -2022

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 407 ust. 1, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1 i 2 oraz art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Łaskarzew w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez ujęcie składające z dwóch studni zlokalizowanych na działkach o nr ew. 142/1 i 177/3 obręb 0019 Stary Helenów, gmina Łaskarzew, dla potrzeb wodociągu „Stary Helenów”

### **orzekam**

- I. Udzielam Gminie Łaskarzew pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez ujęcie składające z dwóch studni zlokalizowanych na działkach o nr ew. 142/1 i 177/3 obręb 0019 Stary Helenów, gmina Łaskarzew (współrzędne: studnia nr 1 – X 5736417.9, Y 7542002.5, studnia nr 2 – X 5736332.7, Y 7542017.6), do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w ilości:
  - nieprzekraczającej 0,00625 m<sup>3</sup>/s i średnio 202 m<sup>3</sup>/dobę,
  - maksymalnej 73730 m<sup>3</sup> na rok.
- II. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego zakład jest zobowiązany do przestrzegania następujących obowiązków:
  1. Studnia nr 1 (awaryjna) i studnia nr 2 (podstawowa) pracować będą naprzemiennie.
  2. Wielkość poboru wód podziemnych z poszczególnych studni nie może przekraczać ustalonych dla nich zasobów eksploatacyjnych.
  3. Prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody w stanie pierwotnym i notowania daty odczytu i wskazań wodomierza z częstotliwością co najmniej jeden raz na tydzień.
  4. Wykonywania badań jakości wody w stanie pierwotnym z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku w zakresie: barwa, mętność, smak, zapach, temperatura, pH, przewodność elektrolityczna właściwa w temp. 25°C, mangan, żelazo ogólne, jon amonowy, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii *Escherichia coli*, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C.
  5. Prowadzenia pomiarów wydajności studni oraz poziomu statycznego i dynamicznego zwierciadła wody w studniach z częstotliwością co najmniej raz na dwa lata i notowania wyników w książce eksploatacji studni.
  6. Utrzymywania w należytym stanie technicznym i sanitarnym urządzeń służących do poboru i pomiaru ilości pobieranej wody oraz w należytym stanie porządkowym terenów wokół ujęcia wód.
  7. W przypadku awarii urządzenia pomiarowego zatrzymać pobór wód do czasu usunięcia awarii lub wymiany urządzenia na nowe.

III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na czas określony, tj. na okres 30 lat od dnia kiedy niniejsza decyzja stała się ostateczna.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne*).

#### Uzasadnienie

Gmina Łaskarzew, wnioskiem z dnia 7 grudnia 2021 r., uzupełnionym w dniu 27 grudnia 2021r., zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez ujęcie składające z dwóch studni zlokalizowanych na działkach o nr ew. 142/1 i 177/3 obręb 0019 Stary Helenów, gmina Łaskarzew, dla potrzeb wodociągu „Stary Helenów”.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, w wersji papierowej i elektronicznej, wypisy z rejestru gruntów dla działek w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz dokumentację hydrogeologiczną.

Z przedłożonych materiałów wynika, że na działkach o nr ew. 142/1 i 177/3 obręb 0019 Stary Helenów zlokalizowane jest ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, składające się z dwóch studni, tj. studni nr 1, która jest studnią awaryjną oraz studni nr 2, stanowiącej studnię podstawową. Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalono na 18 m<sup>3</sup>/h przy depresji 1,5 m dla studni nr 1 oraz 22,5 m<sup>3</sup>/h przy depresji 3,20 m dla studni nr 2. Woda pobrana z ujęcia wykorzystywana jest na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę wodociągu „Stary Helenów”.

Stosownie do treści art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) pobór wód podziemnych stanowi usługę wodną. W myśl art. 389 pkt 1 ww. ustawy na usługi wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Miejsce poboru wód podziemnych leży w obrębie jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200066. Aktualny stan zarówno ilościowy jak i chemiczny ww. jednolitej części wód oceniany jest jako dobry, a ocena nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. Celami środowiskowymi na ww. części wód podziemnych jest osiągnięcie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy *Prawo wodne* informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości. Stronom postępowania zapewniono możliwość czynnego udziału w postępowaniu.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono naruszeń warunków określonych w art. 396 ust 1 ustawy *Prawo wodne*, w związku z tym udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem. Częstotliwość odczytów wskazań wodomierza raz w tygodniu ustalono w celu zapewnienia kontroli nad ilością pobieranej wody. Pozostałe warunki i obowiązki nałożone niniejszym pozwoleniem wynikają z przedłożonych materiałów.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy *Prawo wodne* pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne udzielono na czas określony, tj. 30 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.



Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a *Kodeksu postępowania administracyjnego* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Rozdzielnik:

1. Gmina Łaskarzew  
ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32  
08-450 Łaskarzew
2. pozostałe strony zgodnie z rozdzielnikiem
3. a/a

Do wiadomości:

1. Dział Opłat i Opomiarowania w/m
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie  
ul. Bartycka 110a, 00-716 Warszawa



DYREKTOR  
Z up. p. z. Dyrektora  
Aneta Gawłn

### Informacja

1. Na podstawie art. 414 ust. 2 z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) pozwolenia wodnoprawne na usługi wodne nie wygasają, jeżeli zakład w terminie 90 dni przed upływem okresu na jakie zostało wydane, złoży wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania tych pozwoleń, spełniając przy tym wymagania, o których mowa w art. 414 ust. 3.

